

Отчет №: 058531-2

Дата приема: 10 июня 2016
Дата окончания: 20 июня 2016
Дата выдачи: 27 июня 2016

Страница 1 из 2

Клиент: BONA IBERIA, S.L.
Контактное лицо: Antonio López
Адрес: C/ Pitágoras, 7 – Pol. Ind. San Marcos
Город: 28906 GETAFE (Madrid)

ОБРАЗЕЦ: Wave Gloss на многослойном дубовом паркете

СТАНДАРТ	НАЗВАНИЕ	ОБРАЗЕЦ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРАТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗЦА	РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ (USRV)	СПЕЦИФИКАЦИЯ
UNE-EN 14904:2007 Apdo. 4.2	Спортивные покрытия. Внутренние полы для мультиспорта. Спецификация. Трение.	1	108	105	105	106,2	(80-110) Норма
		2	105	106	105		
		3	96	103	100		
		4	115	114	115		

USRV: значение сопротивления скольжению неполированного покрытия.

ОБРАЗЕЦ: Wave Matt на многослойном дубовом паркете

СТАНДАРТ	НАЗВАНИЕ	ОБРАЗЕЦ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРАТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗЦА	РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ (USRV)	СПЕЦИФИКАЦИЯ
UNE-EN 14904:2007 Apdo. 4.2	Спортивные покрытия. Внутренние полы для мультиспорта. Спецификация. Трение	1	101	111	105	106,2	(80-110) Норма
		2	103	110	105		
		3	103	109	105		
		4	109	108	110		

USRV: значение сопротивления скольжению неполированного покрытия.

Отчет №: 058531-2

Дата приема: 10 июня 2016
Дата окончания: 20 июня 2016
Дата выдачи: 27 июня 2016

Страница 2 из 2

Клиент: BONA IBERIA, S.L.
Контактное лицо: Antonio López
Адрес: C/ Pitágoras, 7 – Pol. Ind. San Marcos
Город: 28906 GETAFE (Madrid)

ОБРАЗЕЦ: Wave Silkmat на многослойном дубовом паркете

СТАНДАРТ	НАЗВАНИЕ	ОБРАЗЕЦ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРАТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗЦА	РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ (USRV)	СПЕЦИФИКАЦИЯ
UNE-EN 14904:2007 Apdo. 4.2	Спортивные покрытия. Внутренние полы для мультиспорта. Спецификация. Трение	1	90	101	95	105	(80-110) Норма
		2	109	107	105		
		3	113	107	110		
		4	111	111	110		

USRV: значение сопротивления скольжению неполированного покрытия.



Подпись: БЛАНКА ЭСТЕР РУИЗ ДЕ ГАУНА РЕЙ
Дата и время: 27.07.2016 12:49:35

Бланка Руиз де Гауна
Заведующий лабораторией
характеризации отдела
технологических услуг
строительных материалов

- * Результаты данного отчета относятся исключительно к протестированному материалу
- * Полная информация о запрошенных тестах предоставляется клиенту по запросу.
- * Этот отчет не может быть воспроизведен без явного разрешения FUNDACIÓN TECNALIA R&I, за исключением случаев, когда он является полным.