



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC01.877

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КЛЕЙПРОМ»

ОГРН: 5157746122584, ИНН: 7704338208

119048, Российская Федерация, город Москва, улица Ефремова, дом 20, помещение I, комната 3
телефон: +7 (495) 743-95-75, email: zakaz@kleyprom.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Bona AB

Murmansgatan 130 Box 210 74,

S-200 21 Malmö, Sweden (Швеция)

телефон: +46 (40) 38-55-00, email: bona@bona.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»

450027, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Индустриальное шоссе, дом 112/1, корпус 16, офис 408,
тел.: +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, email: 2482911@mail.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC01

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Воднодисперсионные, особо устойчивые к истиранию лаки на основе модифицированного полиуретана предназначенные для покрытия деревянных поверхностей: Bona traffic HD, Bona Wave 2K, Bona Mega ONE, Bona Novia, Bona Wave 1K, Bona Sportive Finish. Торговая марка «BONA». Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.30.11.110

код ТН ВЭД
3209 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие (которых) производилась сертификация)

Класс пожарной опасности - КМ1. Группа горючести - слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - с малой дымообразующей способностью (Д1) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п.11); группа токсичности продуктов горения - малоопасные (Т1) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п.13)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № 4800-СИ/ПБ-2019 от 21.08.2019; № 4801-СИ/ПБ-2019 от 21.08.2019; № 4802-СИ/ПБ-2019 от 21.08.2019.
Испытательная лаборатория ООО «ПромТехСтандарт»
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ01 выдан 26.04.2019

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **22.08.2019** по **21.08.2022**



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова